

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением МЧС России  
от 03.09.2021 № 777

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\*

11.01.2022 КНМ № 43220061000200864078



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

610035, Кировская область, г. Киров, ул. Маклина, д.65 тел. +7 (8332) 54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Кирово-Чепецк, ул. Красноармейская, д. 12 тел. (83361) 5-10-92

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 6/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
детский сад № 4 города Кирово-Чепецка Кировской области

Заведующему МБДОУ Детский Сад №4

Кожиной Ларисе Николаевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области (заместителя главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Сулова П.А. № 6 от 11.01.2022

В период с «26» января 2022 г. по «28» января 2022 г.

Заместителем главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Чепецка Кировской области по пожарному надзору Суловым П.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 города Кирово-Чепецка Кировской области по адресу Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Рудницкого, 41

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующий МБДОУ Детский Сад №4 Кожина Лариса Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании детского сада не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	ФЗ № 123-ФЗ ст. 82 <sup>1</sup> , ст. 84, ст. 89, Свод правил 52.13330.2016 <sup>2</sup> п. 7.1.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3, ППР в РФ № 1479 <sup>3</sup> п.23, п. 37.	До 01.02.2023 года	
2.	Система пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учреждения эксплуатируется сверх установленного срока службы (более 10 лет), при этом не представлена информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации системы, либо не проведено ежегодное проведение испытаний системы пожарной сигнализации до их замены в установленном порядке. СПС и СОУЭ в здании по истечению 10 лет срока службы (эксплуатации) не заменены на аналогичные, либо иные по согласованию с проектной организацией. (фактически системы эксплуатируются с 2007).	ППР в РФ п. 54; ГОСТ Р 59638-2022 <sup>4</sup> п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.4. ГОСТ Р 59639-2022 <sup>5</sup> п. 6.7.1; п.6.7.3, п.6.7.4	До 01.02.2023 года	
3.	В учреждении система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Отсутствует	ППР в РФ п.71.	До 01.02.2024 года	

<sup>1</sup> Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

<sup>2</sup> СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение"

<sup>3</sup> Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

<sup>4</sup> ГОСТ Р 59638-2022 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

<sup>5</sup> ГОСТ Р 59639-2022 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»

	круглосуточное дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.			
4.	Над эвакуационными выходами со второго этажа здания из групповых ячеек № 1 и № 2 ведущими наружу не установлены световые оповещатели "Выход".	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 84, СП 3.13130.2009 <sup>6</sup> п. 5.3	До 01.02.2023 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ Детский Сад №4 Кожина Лариса Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк Кировской области по пожарному надзору Суслов П.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

<sup>6</sup> СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк**

ул. Красноармейская, 12, г. Кирово-Чепецк, 613050  
Телефон: (83361) 5-10-92  
E-mail: ond12@43.mchs.gov.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору МБОУ «Лицей»  
Землюковой Г.Н.

ул. Алексея Некрасова, д. 21  
г. Кирово-Чепецк, 613047

licey@liceychepetsk.ru

### **Решение по итогам рассмотрения жалобы**

Рассмотрев Ваши ходатайства о восстановлении срока подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания и о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 6/3 от 28.01.2022 (далее Предписание) приняты следующие решения:

- об удовлетворении ходатайства о восстановлении срока подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания;
- о частичном удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания в связи с наличием в распоряжении ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецк информации об устранении пункта № 4 Предписания, и принятия мер к устранению пунктов № 1 и № 2 и в связи с тем, что пункт № 3 Предписания уже имеет срок исполнения 01.05.2024 (с учётом автоматического продления на 90 календарных дней).

С учётом вышеизложенного, в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и пунктом 8 постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок исполнения пунктов № 1 и № 2 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.01.2022 № 6/3 отсрочить до 01.05.2024.

Заместитель начальника отдела

Д.А. Стародубов